

Pytania nr 1.

1. Prośba o udostępnienie zdjęć i/lub dokumentacji technicznej dla każdej z przepompowni.
2. Jaka jest rzędna osi rurociągu tłocznego dla każdej z przepompowni? Jaka jest rzędna dna dla każdej z przepompowni? Jaka jest całkowita wysokość obudowy dla każdej z przepompowni?
3. Czy można zastosować kotnierze przetłaczane luźne?
4. Jakie są średnie napływy ścieku w ciągu doby w okresie letnim dla każdej z przepompowni?
5. Skąd można odbierać ściek w trakcie prac dla każdej z przepompowni?
6. Proszę o wskazanie studni rozprężnej lub innego miejsca dla zrzutu ścieków dla każdej z przepompowni.
7. W jakiej odległości znajduje się źródło wody dla każdej z przepompowni?
8. Czy rura grubościenna może mieć wymiar 21,3x3? Niska dostępność rury 21,3x3,2.
9. Czy na Wykonawcy spoczywa utylizacja zdemontowanych elementów?

Odp.

1. Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej i technicznej dla każdej przepompowni wskazanej w postępowaniu – Zamawiający umożliwi wykonanie wizji lokalnej – wykonanie niezbędnych pomiarów zgodnie z pkt 2.a SWZ.
2. Brak danych nt rzędnej osi rurociągu tłocznego dla każdej przepompowni, brak danych nt rzędnej dna każdej przepompowni, brak danych nt wysokości obudowy każdej przepompowni wskazanej w postępowaniu – Zamawiający umożliwi wykonanie wizji lokalnej – wykonanie niezbędnych pomiarów zgodnie z pkt 2.a SWZ.
3. Tak
4. Brak danych dla każdej przepompowni wskazanej w postępowaniu – obiekty nie opomiarowane, brak urządzenia.
5. Z pierwszej studni na grawitacji poprzedzająca daną przepompownię ścieków.
6. W lokalizacji :
 - Kosynierów Miłostawskich / Berwińskiego w odległości do 50 mb.
 - Kosynierów Miłostawskich / Nowe Osiedle w odległości do 50 mb.
 - Niwka Stara 1 w odległości do 10 mb
7. Kosynierów Miłostawskich / Berwińskiego – hydrant w odległości do 50mb, Kosynierów Miłostawskich / Nowe Osiedle, hydrant w bezpośredniej lokalizacji, Niwka Stara 1, hydrant podziemny w lokalizacji do 50 mb.
8. Tak
9. Nie